



180021114166



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1000



(2018) 国认监认字(784) 号



检 验 报 告

No. (2020)GJCXF-XT0522



认 证 委 托 人：浙江正寅消防科技有限公司

产 品 型 号 名 称：GFJ-300300-F3-Cz-D-80
钢质防火卷帘

检 验 类 别：型式试验

国家消防产品质量监督检验中心(江苏)

注意事项

- 1、报告无“检验检测专用章”无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 3、报告无编制、审核、批准人签字无效。
- 4、报告涂改无效。



国家消防产品质量监督检验中心(江苏)

检 验 报 告

No. (2020)GJCFX-XT0522

共 7 页 第 1 页

产品名称	钢质防火卷帘	型号	GFJ-300300-F3-Cz-D-80
认证委托人	浙江正寅消防科技有限公司	检验类别	型式试验
生产者	浙江正寅消防科技有限公司	生产日期	2020年4月
生产企业	浙江正寅消防科技有限公司	抽样者	——
抽样基数	——	抽样地点	——
样品数量	1樘	抽样日期	——
样品状态	符合检验检测要求	受理日期	2020年4月16日
检验依据	GB 14102-2005《防火卷帘》； CCCF-CPRZ-18:2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	经检验检测，所检项目符合GB 14102-2005标准和CCCF-CPRZ-18:2019规定的要求，检验检测结论为合格。  签发日期：2020年6月4日		
备 注	——		

批准：赵心怡

赵心怡

审核：徐晶晶

徐晶晶

编制：汤振豪

汤振豪

国家消防产品质量监督检验中心(江苏)

检验结果汇总表

No. (2020)GJCXF-XT0522

共 7 页 第 2 页

序号	检验项目			单位	标准条款	标准要求	检验结果	结论
1	材料	原材料厚度	帘板 (复合型)	mm	6.2.3 7.2.1	≥ 0.8	0.8	合格
			座板	mm		≥ 3.0	3.0	合格
			导轨 (掩埋型)	mm		≥ 1.5	1.5	合格
			门楣	mm		≥ 0.8	0.8	合格
			箱体	mm		≥ 0.8	0.8	合格
2	零部件尺寸公差	帘板	长度	mm	6.3.1 7.3.1	-2.0~2.0	1.1	合格
			宽度	mm		-1.0~1.0	0.1	合格
		导轨	厚度	mm		-1.0~1.0	0.1	合格
			槽深	mm		-2.0~2.0	0.5	合格
			槽宽	mm		-2.0~2.0	0.6	合格
3	帘板串接后情况			——	6.3.2.1 7.3.2	钢质防火卷帘 相连帘板串接 后应转动灵 活,摆动90° 不允许脱落。	相邻帘板串 接后转动灵 活,摆动90° 未脱落。	合格
	帘板 相邻帘板窜动量			——	6.3.2.2 7.3.2	钢质防火卷帘 帘板两端挡板 或防窜机构应 装配牢固,卷 帘运行时相邻 帘板窜动量不 应大于2mm。	卷帘运行时 相邻窜动量 为2mm。	合格

国家消防产品质量监督检验中心(江苏)

检验结果汇总表

No. (2020)GJCFX-XT0522

共 7 页 第 3 页

序号	检验项目		单位	标准条款	标准要求	检验结果	结论
3	帘板	装配后情况	——	6.3.2.3 7.3.2	钢质防火卷帘的帘板应平直, 装配成卷帘后, 不允许有孔洞或缝隙存在。	帘板平直, 装配成卷帘后, 无孔洞或缝隙的存在。	合格
		复合型帘板	——	6.3.2.4 7.3.2	钢质防火卷帘复合型帘板的帘板连接应牢固, 填充料填充应充实。	复合型帘板的帘板连接牢固, 填充料填充充实。	合格
4	导轨	帘面嵌入导轨深度	mm	6.3.4.1 7.3.4.1	>50	60	合格
		导轨顶部形状	——	6.3.4.2 7.3.4.5	导轨顶部应成圆弧形, 以便于卷帘运行。	导轨顶部为圆弧形。	合格
		导轨表面和运行情况	——	6.3.4.3 7.3.4.5	导轨的滑动面、侧向卷帘供滚轮滚动的导轨表面应光滑、平直。帘面、滚轮在导轨内运行时应平稳顺畅, 不应有碰撞和冲击现象。	导轨的滑动面表面光滑、平直。帘面在导轨内运行时平稳顺畅, 无碰撞和冲击现象。	合格
		平行度	——	6.3.4.4 7.3.4.2	单帘面卷帘的两根两根导轨应相互平行, 其平行度误差不应大于5mm; 双帘面卷帘不同帘面的导轨也应相互平行, 其平行度误差不应大于5mm。	导轨的平行度误差2mm。	合格

国家消防产品质量监督检验中心(江苏)

检验结果汇总表

No. (2020)GJCXF-XT0522

共 7 页 第 4 页

序号	检验项目		单位	标准条款	标准要求	检验结果	结论	
5	座板	座板刚度	——	6.3.6.2 7.3.6	座板的刚度应大于卷帘帘面的刚度。座板与帘面之间的连接应牢固。	座板的刚度大于卷帘帘面的刚度。座板与帘面之间的连接牢固。	合格	
6	性能要求	耐风压性能	挠度	——	6.4.1.1 7.4.1	复合型帘板B=3m, 挠度≤45mm。	挠度为43mm。	合格
			防脱轨装置	——	6.4.1.2 7.4.1	为防止帘板脱轨, 可以在帘面和导轨之间设置防脱轨装置。	帘面与导轨之间设置防脱轨装置。	合格
		运行平稳性能		——	6.4.3 7.4.3	卷帘装配完毕后, 帘面在导轨内运行应平稳, 不应有脱轨和明显的倾斜现象。	卷帘装配完毕后, 帘面在导轨内运行平稳, 无脱轨和明显的倾斜现象。	合格
		电动启闭和自重下降运行速度		——	6.4.5 7.4.5	垂直卷帘电动启、闭的运行速度应为2m/min~7.5m/min。其自重下降速度不应大于9.5m/min。	电动开启运行速度为5.1m/min, 关闭运行速度为5.1m/min。自重下降速度为5.9m/min。	合格
		两步关闭性能		——	6.4.6 7.4.6	安装在疏散通道处的防火卷帘应具有两步关闭性能。	具有两步关闭性能。	合格
		温控释放装置		——	6.4.7 7.4.7	防火卷帘应装配温控释放装置, 当释放装置的感温元件周围温度达到73℃±0.5℃时, 释放装置动作, 卷帘应依自重下降关闭。	防火卷帘设有温控释放装置, 温控释放装置动作温度为73.2℃, 释放装置动作, 卷帘依自重下降关闭。	合格

国家消防产品质量监督检验中心(江苏) 检验结果汇总表

No. (2020)GJCXF-XT0522

共 7 页 第 5 页

序号	检验项目			单位	标准条款	标准要求	检验结果	结论
6	性能要求	耐火性能	耐火完整性	—	6.4.8 7.4.8	耐火极限≥3.00h; 试件背面未出现持续时间超过10s的火焰; 棉垫未被点燃; Φ6mm缝隙探棒不可穿过试件进入炉内, 并沿裂缝方向移动150mm的长度; Φ25mm缝隙探棒不可穿过试件进入炉内。	耐火试验时间4.00h, 试件未丧失耐火完整性; 试件背面未出现火焰; 棉垫未被点燃; Φ6mm缝隙探棒未穿过试件进入炉内。耐火极限>4.00h。	合格
备注	1. 导轨间间距: 3180mm; 2. 耐火性能试验时间: 4.00h。							

国家消防产品质量监督检验中心(江苏)

检 验 报 告

No. (2020) GJCXF - XT0522

共 7 页第 6 页

产品图片



一、铭牌标志:

产品名称: 钢质防火卷帘

型号规格: GFJ-300300-F3-Cz-D-80

生产企业: 浙江正寅消防科技有限公司

电机功率: 0.25kW

二、关键原材料:

温控释放装置型号规格、生产单位:

WJL-D型, 乐清市东瓯自动化科技有限公司。

三、产品结构及特性参数: 详见图纸。

一致性检查结论: 符合。

本页空白



0.0

0.0

简介

江苏省产品质量监督检验研究院是隶属于江苏省市场监督管理局的全额拨款公益性事业单位，是江苏省从事综合性、专业性产品质量监督检验的机构，于一九八二年二月经江苏省编制委员会批准成立。下设八个国家中心，分别是：

●国家化妆品产品质量监督检验中心

业务电话：025-84470308；传真：025-84470257；地址：南京市光华东街5号；邮编：210007

●国家农药产品质量监督检验中心（南京）

业务电话：025-84470312、84470252、84470324；传真：025-84470312；地址：南京市光华东街5号；邮编：210007

●国家工程复合材料产品监督检验中心

冶金中心业务电话：025-84470294、84470291；传真：025-84470293；

化建中心业务电话：025-84470296、84470289；传真：025-84470297；

地址：南京市光华东街5号；邮编：210007

●国家食品包装产品质量监督检验中心（江苏）

业务电话：025-84470318；传真：025-84470263；地址：南京市光华东街5号；邮编：210007

●国家家用电器产品质量监督检验中心（江苏）

业务电话：025-84470274；传真：025-84470274；地址：南京市光华东街5号；邮编：210007

●国家消防产品质量监督检验中心（江苏）

业务电话：025-84470346、84470347；传真：025-84470347；地址：南京市江宁滨江开发区天成路36号；邮编：211162

●国家电线电缆产品质量监督检验中心（江苏）

业务电话：0510-80713730、80713755；传真：0510-80713799；地址：宜兴市绿园路500号；邮编：214205

●国家信息网络产品质量监督检验中心（江苏）

业务电话：0512-66591853；传真：0512-65252771；地址：苏州市吴中区吴中大道1368号吴中科技园B楼；邮编：215104



监督电话：025-84470211

业务电话: 025-84470347 84470346

网 址: www.jszj.net.cn

电子信箱: xiaofangtesting@163.com

传 真: 025-84470347

邮 编: 211162

